

R D - 5 R 型

油、液体用減圧弁

取扱説明書



流れ・ビューティフル

株式
会社



PL-RD-007D

はじめに

この取扱説明書は、RD-5R型油・液体用減圧弁の取扱方法について記述しています。本製品をご使用の前に熟読の上、正しくお使いください。

この取扱説明書は本製品を設置、および使用される方々のお手元に確実に届くようお取りはからい願います。

製品の危険性についての本文中の用語



警告 : 取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。



注意 : 取扱を誤った場合、使用者が軽い、若しくは中程度の傷害を負う危険が想定される場合、または物的損害・損壊の発生が想定される場合。

ご使用にあたっての警告・注意事項

本製品のご使用にあたり、人身の安全および製品を正しく使用するために必ずお守りください。



警告

- ①本製品は、重量物ですので、配管取付けなどの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。
※製品を落としますと、怪我をする恐れがあります。
- ②本製品を配管取付け後、流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。
※流体が吹出した場合、怪我をしたり、高温流体の場合、やけどをする恐れがあります。
- ③二次側圧力の設定、調整時には、工具や手袋などを使用して行ってください。
※高温流体の場合、キャップ、調節ネジなどが熱くなっていますので、不用意に触れた場合やけどをする恐れがあります。
- ④製品にはむやみに触れないようにしてください。
※高温流体の場合、やけどの恐れがあります。
- ⑤本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、減圧弁内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわられるまで冷やしてから行ってください。
※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我や高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。



注意

- ①本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般のご使用者は分解しないでください。二次側圧力上昇、流れが不安定などの異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
- ②本製品を使用する前に製品についている銘板の表示、および1頁の仕様とを確認してください
使用条件が仕様を満足することを確認の上、製品をご使用ください。
- ③本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。

目次	頁
1. 製品用途、仕様、構造、作動	1
(1) 用途	1
(2) 仕様	1
(3) 構造	2
(4) 作動	4
2. 設置要領	5
(1) 製品質量	5
(2) 配管例略図	5
(3) 要領	6
3. 運転要領	8
(1) 圧力調整	8
(2) 運転	9
(3) 運転停止	9
(4) 再運転	9
4. 保守要領	10
(1) 日常点検	10
(2) 定期点検	10
(3) 消耗部品と交換時期	10
(4) 故障の原因と処置	11
5. 廃却	12
○用語の説明	13
○分解・組立要領	14
(1) 分解	14
1) 分解工具および消耗部品	14
2) 分解	15
(2) 各部品の清掃および処置方法	18
1) 前準備	18
2) 各部品の清掃および処置方法	18
(3) 組立	19
○サービスネットワーク	

1. 製品用途、仕様、構造、作動

(1) 用途

RD-5R型油・液体用減圧弁は、潤滑油、重油および各種液体の圧力調整弁として使用されます。

(2) 仕様

★ 型 式	R D - 5 R		
製品記号	RD5R-B□ ^{注1}	RD5R-G□ ^{注1}	RD5R-C□ ^{注1}
★ 呼び径	2 0 ～ 1 5 0		
★ 適用流体	油・各種液体		
★ 一次側適用圧力	1.0 MP a 以下		
★ 二次側調整圧力範囲	20～50A バネ区分	L:0.05～0.25MPa, M:0.25～0.45MPa, H:0.45～0.7MPa	
	65～150A バネ区分	L:0.05～0.2MPa, M:0.2～0.5MPa, H:0.5～0.7MPa	
☆ 最大減圧比	1 0 : 1		
☆ 弁前後の最小差圧	0.0 5 MP a		
締切昇圧	0.0 2 MP a 以下		
オフセット	呼び径20～50	0.0 8 MP a 以内	
	呼び径65～150	0.1 0 MP a 以内	
☆ 流体温度	5 ～ 8 0℃ ^{注2}		
流体粘度	7 0 0 c S t 以下		
本体耐圧試験	水圧にて1.5 MP a		
端接続	J I S 1 0 K F F フ ラ ン ジ		
材 質	本 体	F C	F C
	弁体・弁座	C A C	S U S
許容漏洩量	呼び径 20～ 32	0.3 l/min以下	
	呼び径 40～ 65	0.8 "	
	呼び径 80～100	1.4 "	
	呼び径125～150	2.2 "	

注1：□には、二次側調整圧力範囲に表示のバネ区分の記号が入ります。


注2：特殊仕様として、5～150℃のものもあります。



注意


1. 製品についての銘板表示内容と注文された型式の上記仕様 ★ 部分を確認してください。
2. 上記仕様の ☆ 部分が使用条件を満足することを確認してください。
3. 上記の仕様を超えての使用はできません。

銘 板




(3) 構造

呼び径 20~50



※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、
部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。


呼び径 65~150



※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、
部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

(4) 作動


1)



流体を流さない状態では、チョウセツバネ、ピストン、ステムなどの部品質量でベントイはベンザより離れ、弁は開いています。


二次側の止弁を閉にした状態で、一次側より流体を流すと、流体はベントイ、ベンザの間を通過して二次側に流れ出ます。

2)



二次側に流れ出た流体の一部は、ケンシュツカンを通してピストンの下部に達し、上向きの力として働き、下向きの力に打ち勝ってベントイは弁閉します。次に、チョウセツネジを回し、チョウセツバネをたわませると、ピストンは押し下げられステムを介して弁開し流体は二次側に流れます。

3)



二次側に流れ出た流体の圧力でピストンを押し上げます。この二次側の圧力によるピストンの上向きの力と、チョウセツバネによる下向きの力がバランスするようにベントイの開度を調節して、二次側の圧力を一定に制御します。

2. 設置要領



警告

本製品は、重量物ですので、配管取付などの際には製品本体を確実に支えるなど注意を払ってください。


※製品を落しますと、怪我をする恐れがあります。

(1) 製品質量

呼 び 径		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
本体材質	FC	21	22	23	24	26	41	48	67	90	126
	SCPH	28	29	31	31	33	56	70	86	115	177

(kg)

(2) 配管例略図



(3) 要領



警告

減圧弁の二次側に設置の安全（逃し）弁の吹出し管は安全な場所に導いてください。

※流体が吹出した場合、周囲を汚したり、怪我ややけどをする恐れがあります。



注意

1. 製品の二次側には、安全（逃し）弁を取付けてください。
※減圧弁故障時の二次側圧力の上昇により、機器が損傷する恐れがあります。
2. 製品の一次側には、ストレーナ（網目：国土交通省仕様は、水用40メッシュ以上。）を取付けてください。
※異物の混入により、二次側圧力の上昇、作動不良などの原因となります。
3. 運転を止められない装置の場合、製品の一次側から二次側へのバイパス配管（止弁を設置）を設けてください。
※故障時や製品の分解の際、運転のためにバイパス配管が必要です。
4. 製品の一次側、二次側には圧力計を取付けてください。
※圧力計を取付けていないと、圧力の調整、確認ができません。
5. 製品を取付ける前に、配管の洗浄を充分に行ってください。
※配管の洗浄が不十分な場合、ゴミ噛みによる減圧不能などの原因となります。
6. 輸送中などに製品への異物混入を避けるため、入口・出口にキャップ、あるいはシール蓋をしてあるものについては、それらを外してから取付けてください。
7. 配管接続に使用するシールテープ・液状シール剤など、配管内に異物が入らないよう注意してください。
※異物の混入により、二次側圧力の上昇、作動不良などの原因となります。
8. 製品を配管に接続する際には、製品の流れ方向を示す矢印と流体の流れ方向を合わせ、取付けてください。
※誤った取付けをした場合、製品の機能を発揮できません。
9. 製品には、配管の荷重や無理な力・曲げ、および振動がかからないよう配管の固定や支持をしてください。
※配管の固定や支持をしない場合、製品の損傷や作動不良などの原因となります。
10. 製品の二次側に電磁弁（オンオフ弁）を取付ける場合は、減圧弁から電磁弁を1～2m（呼び径の大きいもの程離す）以上離してください。また、二段減圧する場合も減圧弁の間隔は、同様に離してください。
※距離が短いと、二次側圧力の上昇や作動不良の原因となります。
11. 凍結の恐れのある場合は、水抜きや保温などをしてください。
※凍結による破損の恐れがあります。

- 1) 配管例略図のように減圧弁前後に直管部を設け、止弁・ストレーナ・安全（逃し）弁・圧力計等を設けてください。

注記：1. 安全（逃し）弁は、特に指定のない限り減圧弁の最大流量の10％程度の流量を吐出できるものを選定してください。

減圧弁の設定圧力に対する安全（逃し）弁の設定圧力は下表によってください。


減圧弁の設定圧力 (MPa)	安全（逃し）弁の設定圧力 (MPa)
0.1 以下	減圧弁の設定圧力 + 0.05 以上
0.1 を越え 0.4 未満	〃 + 0.08 以上
0.4 以上 0.6 未満	〃 + 0.12 以上
0.6 以上 0.8 未満	〃 + 0.15 以上
0.8 以上 1.0 未満	〃 + 0.19 以上

2. 止弁には玉形弁を使用してください。

- 2) 減圧弁は水平配管に垂直に取付けてください。


3) 分解点検のため、減圧弁の上下の空間は、下表の寸法以上確保してください。

(mm)



呼び径	20～50	65～150
A	800	1000
B	300	600

4) ウェフタの検出孔から二次側配管に圧力検出配管を配管してください。



二次側圧力検出位置は減圧弁出口より下流約2m離してください。

ニードル弁は二次側圧力が変動（脈動を起す）する場合に少し絞り、圧力を安定させるために設けます。（但し、ニードル弁は完全閉止させないでください。完全閉止の状態では減圧弁は正常に作動しません。）

3. 運転要領



警告

1. 本製品を配管取付け後、流体を流す前に、配管末端まで流体が流れても危険のないことを確認してください。
※流体が吹出した場合、怪我をしたり、高温流体の場合、やけどをする恐れがあります。
2. 二次側圧力の設定、調整時には、工具や手袋などを使用して行ってください。
※高温流体の場合、キャップ、調節ネジなどが熱くなっていますので、不用意に触れた場合、やけどをする恐れがあります。
3. 製品にはむやみに触れないようにしてください。
※高温流体の場合、やけどの恐れがあります。



注意

1. 二次側圧力の調整は、未調整の状態で工場出荷していますので、所定の圧力に調整の上ご使用ください。
※圧力未調整の場合、二次側の圧力はほとんど零の状態となります。
2. 長期間運転を休止する場合は、製品および配管内の流体を排出してください。
※配管内の錆の発生などによる故障、あるいは凍結による破損の恐れがあります。



(1) 圧力調整

本弁は、工場出荷時、圧力調整していませんので、次の手順によって圧力調整をしてください。
(圧力未調整の状態では、流体は二次側に流れません。)

	手順	要 領	注 記
配 管 清 掃	1	一次側、二次側の止弁を閉止します。 バイパス管の止弁を閉止します。	
	2	注意 バイパス止弁で流体を流す場合、二次側圧力が設定圧力を超えないよう、圧力計を見ながらバイパス止弁を調整してください。 設定圧力を超えると二次側の安全（逃し）弁が吹出します。 流体の供給弁を開き、次にバイパス止弁を開いて流体を流し、管内の異物を完全に除去します。	
	3	バイパス止弁を完全に閉止します。	
圧 力 調 整	4	一次側の止弁を全開になるまで徐々に開きます。	
	5	キャップを取外し、チョウセツLナットを緩めます（左回転）。	

次頁へ続く

前頁からの続き

	手順	要 領	注 記
圧 力 調 整	6	二次側の圧力計を見ながら、希望の設定圧力になるよう、チョウセツネジをゆっくりと回転します。チョウセツネジを右回転すると二次側圧力は上昇し、左回転すると低下します。 	
	7	圧力調整後、二次側止弁を2～3回開閉させ、流体を通して設定圧力を確認します。その後、二次側止弁を徐々に全開します。	
	8	圧力調整を終えたら、チョウセツレナットでチョウセツネジを固定し、キャップを取付けます。 	

*以上で圧力調整は完了です。圧力調整で異常がある場合は、「11頁：（4）故障の原因と処置」を参照し処置を行ってください。

（２） 運転

通常（日常）の運転は減圧弁の圧力調整は不要で、流体の供給弁を開けることで運転ができます。

注記：供給弁は徐々に開けてください。

（３） 運転停止

通常、運転停止は蒸気ラインの供給弁を閉止します。

（４） 再運転

長期間運転を停止した後の再運転は、設定圧力、作動状況を確認してください。圧力調整については不要ですが、設定圧力に変化がある場合は「前頁：（１）圧力調整 手順4～8」に従い調整してください。

4. 保守要領



警告

本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、減圧弁内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、本体を素手でさわれるまで冷やしてから行ってください
※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我や高温流体の場合はやけどをする恐れがあります。



注意

1. 本製品の機能・性能の確認のため、日常点検、定期点検を実施してください。
2. 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。
一般のご使用者は分解しないでください。二次側圧力上昇、流れが不安定などの異常がある場合は、設備・工事業者または、当社に処置を依頼してください。
3. 長期間運転休止後の再運転時には、機能・性能を確認するため、作動点検を実施してください。

（１） 日常点検

点 検 項 目	処 置
設定圧力に変化がないかの確認	「11頁：（４）故障の原因と処置」参照
流量の出具合に変化がないかの確認	
外部漏れの有無	

（２） 定期点検

本製品の機能・性能を維持するため、定期的に分解点検を実施してください。

点 検 周 期	1回／年
主 な 点 検 項 目	①ピストンの動き
	②ステムの動き
	③ベンタイの動き
	④ベンタイ・ベンザの当り面

（３） 消耗部品と交換時期

消耗部品の耐用年数は、使用頻度、使用条件などにより異なりますが、交換時期の目安は下表の通りです。

部 品 名	部 品 番 号		交換時期
	呼び径20～50	呼び径65～150	
Oリング	②① ②②	②② ②③	3～4年
ガスケット	②⑤ ②⑥ ②⑦	②⑦ ②⑧ ②⑨ ③⑩	分解点検時

（４）故障の原因と処置

故障の状態、原因を確認し、処置を行います。

※部品番号の（ ）内は呼び径 65～150 の番号を示します。

故 障 状 態	原 因	処 置
1. 二次側圧力上昇	設定圧力調整不良。	「8 頁：（１）圧力調整 手順 4～8」参照 設定圧力の再調整を行う。
	バイパス止弁が閉じていない、または漏れている。	バイパス止弁を閉じる、または交換する。
	ピストン ⑬（⑭）、シリンダー ⑫（⑬）の動きが悪い。	「分解・組立要領」参照
	Oリング ⑳（㉔）の異常でピストン ⑬（⑭）の動きが悪い。	
	ステム ⑨（⑨）、ステムアンナイ ⑪（⑪）の動きが悪い。	
	ベントイ ⑧（⑧）、ベンザ ⑥ ⑦（⑥、⑦）の動きが悪い。	
	ベントイ ⑧（⑧）、ベンザ ⑥ ⑦、（⑥、⑦）の当り面にゴミスケールなどが噛み込む、または損傷し閉止できない。	
	検出管の目詰まり。	検出管の清掃を行う。
2. 二次側圧力が上がらない （流量不足）	設定圧力調整不良。	「8 頁：（１）圧力調整 手順 4～8」参照 設定圧力の再調整を行う。
	ピストン ⑬（⑭）、シリンダー ⑫（⑬）の動きが悪い。	「分解・組立要領」参照
	Oリング ⑳（㉔）の異常でピストン ⑬（⑭）の動きが悪い。	
	ステム ⑨（⑨）、ステムアンナイ ⑪（⑪）の動きが悪い。	
	ベントイ ⑧（⑧）、ベンザ ⑥ ⑦（⑥、⑦）の動きが悪い。	
	一次側に設置のストレーナの目詰まり	ストレーナの清掃を行う。
	呼び径が小さい。	適正な呼び径の製品と交換する。
3. 外部漏洩 （１）キャップ部からの漏洩	Oリングの ㉑、㉒（㉒、㉓）の損傷。	Oリングの ㉑、㉒（㉒、㉓）の交換。
（２）バネケース部からの漏洩	スタッド、ナット ㉓（㉔、ボルト ㉖）の緩み、またはガスケット ㉗（㉙、㉚）の損傷。	増締め、またはガスケット ㉗（㉙、㉚）の交換。
（３）ウエフタ部からの漏洩	スタッド、ナット ㉓、㉔（㉔、㉕）の緩み、またはガスケット ㉕、㉖（㉗、㉘）の損傷。	増締め、またはガスケット ㉕、㉖（㉗、㉘）の交換。
（４）シタフタ部からの漏洩	ボルト ㉘（㉙）の緩み、またはガスケット ㉕（㉗）の損傷。	増締め、またはガスケット ㉕（㉗）の交換。

5. 廃却

RD-5 R型減圧弁を廃却する際は、チョウセツLナット ⑬ (⑭) を緩め、チョウセツネジ ⑮ (⑯) を左回転させ回らなくなるまで緩め、チョウセツバネ ⑰ (⑱) の荷重を零の状態としてください。

用語の説明

用 語	定 義
減 圧 弁	通過する流体そのものの圧力エネルギーにより、弁体の開度を変化させ一次側圧力から所定の二次側圧力に減圧する自動調整弁。
設定圧力	減圧弁が作動し始める圧力で、わずかに流れ出る時（最小調整可能流量時）の二次側圧力。
一次側圧力	本体内の入口側圧力、または本体に近い入口側配管内の圧力。
二次側圧力	本体内の出口側圧力、または本体に近い出口側配管内の圧力。
最大減圧比	一次側圧力と二次側圧力との最大の圧力比。
最小差圧	一次側圧力と二次側圧力との差圧の最小値。
締切昇圧	減圧弁の二次側の止弁を締切ることによって、設定圧力から上昇する圧力
オフセット	一次側圧力を一定に保持した状態で、最小調整可能流量から定格流量まで漸次増加させた場合に变化する二次側圧力と設定圧力との差。
本体耐圧	本体に水圧を加え、破壊、き裂、にじみなどの欠陥が生じない圧力の最大値。
許容漏洩量	弁が閉止したときに、弁座シール面からの許容される漏れ量。

分解・組立要領

(1) 分解



警告

本製品の分解にあたっては、一次側の供給弁を止め、減圧弁内の流体を徐々に排出して、圧力が零になっていることを確認すると共に、高温流体の場合は、本体を素手でさわられるまで冷やしてから行ってください。

※流体の吹出しにより、周囲を汚したり、怪我や高温流体の場合やけどをする恐れがあります



注意

1. 本製品の分解にあたっては、熟練した専門の方（設備・工事業者の方など）が実施してください。

一般のご使用者は分解しないでください。

2. 液体に使用している場合、分解時に内部の流体が出ますので、容器で受けてください。

3. 分解時に、部品を落下させないように注意してください。また、分解部品は柔らかい布などの上に置き、傷をつけないようにしてください。

1) 分解工具および消耗部品

分解前に必要な工具、消耗部品などあらかじめ用意します。

工具名称	呼 び	工具使用箇所	部 品 番 号	
			呼び径20～50	呼び径65～150
モンキレンチ またはスパナ	二面幅 最小17 最大52	キャップ	⑤	⑤
		チョウセツネジ	⑬	⑬
		チョウセツナット	⑲	⑲
		ロックナット	⑳	㉑
		スタッド、ナット	㉓ ㉔	㉔ ㉕
		ボルト	㉘	㉙ ㉚
		ベンタイツギテ	⑩	⑩
マイナスドライバー		ステム	⑨	⑨

消耗部品

部 品 名	部 品 番 号		要求先
	呼び径20～50	呼び径65～150	
Oリング	㉑ ㉒	㉒ ㉓	(株)ベン
ガスケット	㉕ ㉖ ㉗	㉗ ㉘ ㉙ ㉚	//

交換時期は「10頁：(3) 消耗部品と交換時期」を参照ください。


２） 分解

（１６，１７頁 分解図１，２ 参照）

手順	分 解 要 領	
	呼び径２０～５０	呼び径６５～１５０
	ウエフタ ③ の検出孔から検出配管を取外します。	
１	キャップ ⑤ を左回転させ取外します。	
２	チョウセツナット ①⁹ を緩めます（左回転）。	チョウセツナット ②⁰ を緩めます（左回転）。
３	チョウセツネジ ①⁶ を左回転させ、チョウセツバネ ①⁷ の荷重が零になるまで緩めます。	チョウセツネジ ①⁷ を左回転させ、チョウセツバネ ①⁸ の荷重が零になるまで緩めます。
４	スタッド、ナット ②³ を緩めて取外すと、バネケース ④、ウエバネウケ ①⁵、チョウセツバネ ①⁷、ガスケット ②⁷ が取外せます。	ボルト ②⁶ を緩めて取外すと、バネケース ④、ウエバネウケ ①⁶、チョウセツバネ ①⁸、ガスケット ③⁰ が取外せます。またスタッド、ナット ②⁴ を緩めて取外し、シリンダーカバー ①²、ガスケット ②⁹ も取外します。
５	ロックナット ②⁰ の下側をスパナで押さえながら上側を緩めて取外し、マイナスドライバーでステム ⑨ を固定しながら、下側も緩めて取外します。	ロックナット ②¹ の下側をスパナで押さえながら上側を緩めて取外し、マイナスドライバーでステム ⑨ を固定しながら、下側も緩めて取外します。
６	ピストン ①³、シリンダー ①²、Ｏリング ②²、ストッパー ①⁴、ガスケット ②⁶ を上方にまっすぐ引抜くように取外します。 この時、ピストン ①³ を上下させ、スムーズに動くことを確認します。動きが悪い場合は必ず処置が必要です。 「１８頁：（２） ２）手順４」参照	ピストン ①⁴、シリンダー ①³、Ｏリング ②³、ストッパー ①⁵、ガスケット ②⁸ を上方にまっすぐ引抜くように取外します。 この時、ピストン ①⁴ を上下させ、スムーズに動くことを確認します。動きが悪い場合は必ず処置が必要です。 「１８頁：（２） ２）手順４」参照
７	スタッド、ナット ②⁴ を緩めて取外すと、ウエフタ ③、ステムアンナイ ①¹、ガスケット ②⁵ が取外せます。 この時、ステム ⑨ とステムアンナイ ①¹ がスムーズに動くことを確認します。動きが悪い場合は必ず処置が必要です。 「１８頁：（２） ２）手順５」参照	スタッド、ナット ②⁵ を緩めて取外すと、ウエフタ ③、ステムアンナイ ①¹、ガスケット ②⁷ が取外せます。 この時、ステム ⑨ とステムアンナイ ①¹ がスムーズに動くことを確認します。動きが悪い場合は必ず処置が必要です。 「１８頁：（２） ２）手順５」参照
８	ボルト ②⁸ を緩めて取外し、シタフタ ②、ガスケット ②⁵ を取外します。	ボルト ③¹ を緩めて取外し、シタフタ ②、ガスケット ②⁷ を取外します。
９	ステム ⑨ を下方にまっすぐ引抜きます。 この時、ベンタ ⑧ とベンザ ⑥、⑦ がスムーズに動くことを確認します。動きが悪い場合は必ず処置が必要です。「１８頁：（２） ２）手順６」参照	

分解図 1


呼び径 20～50



※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、
部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

分解図 2

呼び径 65~150



※注) 部品名・部品番号は、納入品図面と異なる場合があります。部品交換等の手配の際には、部品名・部品番号は、納入品図面をもとに指示してください。

(2) 各部品の清掃および処置方法


1) 前準備

清掃前に必要な用具をあらかじめ用意します。

用 具	ウエス (柔らかい布など)
	潤滑剤 (シリコングリース)
	研磨布紙 (#150～#500程度)
	ラッピング剤 (カーボランダム #500程度、仕上用 #1000程度)

2) 各部品の清掃および処置方法

手順	要 領	
	呼び径 20～50	呼び径 65～150
1	各部品をウエスで清掃します。	
2	Oリング ②①、②② の損傷が激しい場合は、新品と交換します。	Oリング ②②、②③ の損傷が激しい場合は、新品と交換します。
3	ガスケット ②⑤、②⑥、②⑦ は、新品と交換します。	ガスケット ②⑦、②⑧、②⑨、②⑩ は、新品と交換します。
4	ピストン ①③ とシリンダー ①② の動きが悪い場合は、ピストン ①③、シリンダー ①② の摺動面を #500 程度の研磨布紙で軽く動くようになるまで研磨します。 この時、Oリング ②① は外してから行います。	ピストン ①④ とシリンダー ①③ の動きが悪い場合は、ピストン ①④、シリンダー ①③ の摺動面を #500 程度の研磨布紙で軽く動くようになるまで研磨します。 この時、Oリング ②② は外してから行います。
5	ステム ⑨ とステムアンナイ ①① の動きが悪い場合は、ステム ⑨、ステムアンナイ ①① の摺動面を #150～500 程度の研磨布紙で軽く動くようになるまで研磨します。	
6	ベンタイ ⑧ とベンザ ⑥、⑦ の動きが悪い場合は、ベンタイ ⑧ の摺動面を #150～500 程度の研磨布紙で軽く動くようになるまで研磨します。	
7	ベンタイ ⑧ とベンザ ⑥、⑦ の当り面 (流体をシールする接触部分) に傷がついている場合は、ラッピング剤 (カーボランダム) で摺合せを行います。 ホンタイ ① にウエフタ ③、ステムアンナイ ①① をスタッド、ナット ②④ (呼び径 65～150 は ②⑤) で締付けます。 ベンタイ ⑧ の当り面をウエスで拭いてからラッピング剤 (カーボランダム #500 程度) を当り面 3～4 箇所に付け、ベンザ ⑥、⑦ に本体下側から挿入し摺合せを行います。 摺合せはステム ⑨ を上に引き上げながら、ベンタイ ⑧、ベンザ ⑥、⑦ の当り面を押し付けるようにして、5～6 回反復回転させ、ベンタイ ⑧ の位置を 1/5 回転づつずらし持ち直し 1 まわりした状態で 1 回の動作を終了します。	
8	摺合せを行ったら、ウエスで当り面を拭き状態を確認し、傷が消えるまで行います。傷が消えたら仕上げとしてラッピング剤 (カーボランダム #1000 程度) で摺合せを行います。 摺合せ終了後、当り面をウエスで良く拭き取ります。 摺合せを行ってもベンタイ ⑧、ベンザ ⑥、⑦ の当り面の傷が消えない場合は、新品と交換します。	



注記：損傷部品の交換の要否が判断できない場合は、(株)ベンに相談ください。

(3) 組立



注意

組立にあたっては、部品などは確実に組付け、スタッド、ナットやボルトは片締めとならないように対角上に均一に締付けてください。

(16, 17 頁 分解図1, 2 参照)

手順	要 領	
	呼び径20～50	呼び径65～150
1	各部品をウエスで清掃します。	
2	損傷が激しい場合は、新品と交換します。 注記：(株)ベンに相談する。	
3	ガスケット ②⑤、②⑥、②⑦ は、新品と交換します。	ガスケット ②⑦、②⑧、②⑨、②⑩ は、新品と交換します。
4	ホンタイ ① 下側からベンタイ ⑧、ステム ⑨ 組込み品をベンザ ⑥、⑦ に挿入し、ガスケット ②⑤、シタフタ ② を組付けボルト ②⑧ にて締付けます。 注記：ボルトは片締めとならないよう対角上に均一に締付けてください。	ホンタイ ① 下側からベンタイ ⑧、ステム ⑨ 組込み品をベンザ ⑥、⑦ に挿入し、ガスケット ②⑦、シタフタ ② を組付けボルト ③① にて締付けます。
5	ガスケット ②⑤、ウエフタ ③ をホンタイ ① に組付けスタッド、ナット ②④ で締付け、ウエフタ ③ にガスケット ②⑥、シリンダー ②⑫ を乗せます。 注記：スタッド、ナットは片締めとならないよう対角上に均一に締付けてください。	ガスケット ②⑦、ウエフタ ③ をホンタイ ① に組付けスタッド、ナット ②⑤ で締付け、ウエフタ ③ にガスケット ②⑧、シリンダー ②⑬ を乗せます。
6	ピストン ②⑬ にOリング ②⑪ を装着し、ステム ⑨ にストッパー ②⑭、Oリング ②⑫、ピストン ②⑬ の順に挿入し、ロックナット ②⑯ を締付けます。 ロックナットの締付け方法 ステム ⑨ の先端の溝をマイナスドライバーで固定し、ロックナット ②⑯ (呼び径65～150は②⑪) をスパナで締付けます。	Oリング ②⑬ はあらかじめピストン ②⑭ の内部に装着しておきます。 ピストン ②⑭ にOリング ②⑫ を装着し、ステム ⑨ にストッパー ②⑮、Oリング ②⑫、ピストン ②⑭ の順に挿入し、ロックナット ②⑪ を締付けます。
7	ピストン ②⑬ の上にチョウセツバネ ②⑰、ウエバネウケ ②⑮ の順に、またシリンダー ②⑫ の上端にガスケット ②⑦ をそれぞれ乗せ、チョウセツネジ ②⑱、チョウセツナット ②⑲ を組込んだバネケース ②④ をスタッド、ナット ②③ にてウエフタ ③ に締付けます。	シリンダー ②⑬ の上端にガスケット ②⑨ を乗せ、シリンダーカバー ②⑫ をスタッド、ナット ②④ にてウエフタ ③ に締付けた後、ピストン ②⑭ の上にチョウセツバネ ②⑱、ウエバネウケ ②⑮ の順に乗せ、ガスケット ③⑩ およびチョウセツネジ ②⑰、チョウセツナット ②⑲ を組込んだバネケース ②④ をボルト ②⑥ にてシリンダーカバー ②⑫ に締付けます。
8	注記：スタッド、ナットは片締めとならないよう対角上に均一に締付けてください。 ウエフタ ③ の検出孔に検出配管を接続します。	

以上で組立は終了です。組立後は「8 頁：(1) 圧力調整」を参照し、圧力調整を実施してください。

サービスネットワーク

担 当 部 署	サ ー ビ ス 区 域	
☆東京営業所	東京、神奈川	品質保証課
横浜出張所		
☆西関東営業所		
☆東関東営業所		
☆北関東営業所		
☆関越営業所	群馬、長野、新潟	
新潟出張所		
☆仙台営業所	宮城、山形、福島	
いわき出張所		
☆盛岡営業所	岩手、青森、秋田	
☆札幌営業所	北海道	
☆大阪営業所	大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫、岡山、鳥取、滋賀、三重、四国	
岡山出張所		
☆名古屋営業所	愛知、岐阜、三重、静岡	
静岡出張所		
☆金沢営業所	石川、富山、福井	
☆広島営業所	広島、島根、山口	
☆福岡営業所	九州全域、沖縄	

本 社 〒146-0095 東京都大田区多摩川 2-2-13
営業本部 TEL03 (3759) 1470

技術部 TEL03 (3759) 0170 FAX03 (3759) 1414

品質保証課 TEL045(933)1860

○東日本営業部

☆東京営業所	TEL03 (3759) 0171
横浜出張所	TEL03 (3759) 0171
☆西関東営業所	TEL042 (772) 8531
☆東関東営業所	TEL043 (242) 0171
☆北関東営業所	TEL048 (663) 8141
☆関越営業所	TEL027 (252) 4248
新潟出張所	TEL025 (280) 0978
☆仙台営業所	TEL022 (287) 6211
いわき出張所	TEL0246 (36) 7558
☆盛岡営業所	TEL019 (697) 7651
☆札幌営業所	TEL011 (875) 8007

○西日本営業部

☆大阪営業所	TEL06 (6325) 1501
岡山出張所	TEL086 (902) 3060
☆名古屋営業所	TEL052 (411) 5840
静岡出張所	TEL054 (275) 2705
☆金沢営業所	TEL076 (261) 6989
☆広島営業所	TEL082 (230) 4511
☆福岡営業所	TEL092 (291) 2929

○工場・技術センター

岩手工場 TEL019(697)2425
相模原工場 TEL042(772)7341
いわき技術センター TEL0246(36)7557